

АКТ

ПРИЕМКИ ПО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В МКД.

№ _____

от 24.03.2022г.

Мы нижеподписавшиеся, представители ООО «Районная управляющая компания» в лице ген. директора Сеитова А.Г., действующего на основании Устава с одной стороны приняли, а представители ООО «Жилкомсервис -2» в лице директора Константинова С.И., действующего на основании Устава, чистильщиков вентканалов Рысева И.Ю. номер рег. удостоверения 78-002-10158, и Кусяпкулова Д.Т. номер рег. удостоверения 78-002-09688, с другой стороны, сдал(и) работы по проверке наличия тяги и осмотру технического состояния вентиляционных каналов, осмотру оголовков вентиляционных блоков в многоквартирном (жилом) доме, находящемся по адресу : г.Луга, пр.Кирова д.83 корп.1

Квартиры: № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 126, 127.

Все вентиляционные каналы в помещениях с бытовым газоиспользующим оборудованием пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 24.07.2022г.

В нижеследующих квартирах вентиляционные каналы не могут быть допущены к эксплуатации по причине:

Нет доступа в квартиры: № 4, 7, 9-12, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 51-54, 56, 58, 59, 60, 74, 77, 78, 92, 93, 94, 98-104, 107, 113, 115, 118, 119, 121, 125.

Требуется прочистка в квартирах: № 32, 38, 70, 72, 79, 84.

Настоящий Акт и Контрольная поквартирная ведомость выполнения работ переданы представителю управляющей компании.

Представитель ООО «РУК»:

Ген. директор ООО «РУК»

А.Г. Сеитов

Представитель ООО «Жилкомсервис-2»

Директор ООО «Жилкомсервис-2»

С.И. Константинов

Чистильщик вентканалов

И.Ю. Рысев

Чистильщик вентканалов

Д.Т. Кусяпкулов

Метех Александр Иванович