

**АКТ
на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов.**

14 января 2022 года

Дом 5а

Лужский р –н Ленинградская обл. п.Торковичи ул.1-я Железнодорожная

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий домами, техник-смотритель жилищной контор **ООО «Районная управляющая компания»**

трубочист ЗАО «СУПР» Бельдюгов Р.А. регистрационный №
удостоверения № 10 от 18 января 2021 г.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных квартир №

2, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 33, 34, 37, 38, 41, 46, 48, 50, 53, 54,
57, 61, 63, 67, 69, 71, 77 – Така на день проверки имеется
В квартире 18 – устранение завала в в/канале

Дата предыдущего обследования сентябрь 2021

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее мая 2022

за исключением квартир № В остальные квартиры доступа нет.

Настоящий акт представлен в контору ООО «Рук»

в 3-дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Управляющий домами _____
Техник-смотритель (инженер) _____
Трубочист _____

