

АКТ
на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов.

8 сентября 2022 года

Дом 11

Ленинградская обл. Лужский р-н. д.Ретюнь ул.Центральная

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий домами, техник-смотритель жилищной контор **ООО «РАЙОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

трубочист ЗАО «СУПР» Бельдюгов Р А регистрационный № удостоверения 51 от 10 октября 2021 г

Произвели осмотр технического состояния оголовков , очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных квартир № -

2,3,4,6,8,9,12,13,14,19,21,22,24,26,27,33,34,36,38,40,41 - тяга на день проверки имеется.

Дата предыдущего обследования май 2022г.

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее

январь 2022г.

за исключением квартир № 1,5,7,10,11,15,16,17,18,20,23,25,28,29,30,31,32,35,37,39,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 - нет доступа в квартиры.

Настоящий акт представлен в контору **ООО « Районная управляющая компания»**

в 3-дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Управляющий домами _____

Техник-смотритель _____

Трубочист _____

